

№ ПЦ	Наименование ПЦ	Место расположения	Год ввода в эксплуатацию/реконструкция с изменением трансформаторной мощности	Количество и установленная мощность трансформаторов, шт.хМВА	Фактическая нагрузка по замерам, МВА	Профицит по замерам, МВА	Оснтые ограничений	Внешние сетевые ограничения	Объем мощностей по заявкам на ТП, МВА	Объем мощностей по заключенным договорам об осуществлении ТП, находящихся на исполнении, МВА	Максимальная мощность, разрешенная для ТП, МВА	Статус ПЦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ПС 110/10/6 кВ Кожузово	Москва, Южный АО, Даниловский	1980	2х63, 2х63 (36.)	14.90	56.02	не требуется	Отсутствуют.	0.58	1.08	54.94	открытая зеленая
12	ПС 110/35/10/6 кВ Нардараово	Москва, Юго-Восточный АО, Нижегородский	2007	2х20, 2х63	45.00	31.48	не требуется	Отсутствуют.	4.53	8.05	23.43	открытая зеленая
17	ПС 110/10/6 кВ Фили	Москва, Западный АО, Драгомилово	2015	2х63	69.60	99.98	не требуется	Отсутствуют.	14.46	17.46	82.52	открытая зеленая
18	ПС 220/10/6 кВ Бабушкин	Москва, Северо-Восточный АО, Бабушкинский	2013	4х63	84.80	66.86	не требуется	Отсутствуют.	16.78	11.57	55.29	открытая зеленая
32	ПС 110/10/6 кВ Измайлово	Москва, Восточный АО, Измайлово	1975	2х63, 1х40,5	56.30	63.82	не требуется	Отсутствуют.	14.07	0.87	62.96	открытая зеленая
45	ПС 110/10/6 кВ Сокольники	Москва, Восточный АО, Богородское	2006	1х40,5, 3х63	63.10	138.72	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 110 кВ Метростроевская-Стромынка №1, №2	20.61	8.60	130.12	открытая зеленая
46	ПС 220/110/10/6 кВ Бутырки	Москва, Северо-Восточный АО, Бутырский	2010	2х250 (РТ 2х40, 2х63), 2х80, 1х63	158.62	103.20	не требуется	Отсутствуют.	27.00	7.84	96.62	открытая зеленая
48	ПС 110/10 кВ Стромынка	Москва, Восточный АО, Богородское	1993	2х63	38.90	46.61	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 110 кВ Метростроевская-Стромынка №1, №2	23.60	5.96	40.65	открытая зеленая
50	ПС 110/10 кВ Зюзинское	Москва, Юго-Западный АО, Ясенево	2012	2х63	70.30	15.21	не требуется	Отсутствуют.	5.80	2.53	12.67	открытая желтая
56	ПС 110/10 кВ Белые	Москва, Южный АО, Москворечье-Сабурово	2011	2х80	72.00	56.58	не требуется	Отсутствуют.	12.04	8.92	47.66	открытая зеленая
70	ПС 110/10/6 кВ Сетунь	Москва, Западный АО, Можайский	1986	2х63	58.00	23.87	не требуется	Отсутствуют.	8.78	8.82	15.06	открытая зеленая
80	ПС 110/10/6 кВ Электроаводская	Москва, Восточный АО, Сокольники	2005	2х63	47.70	34.17	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23-Электроаводская I, II.	7.38	4.41	29.76	открытая зеленая
90	ПС 110/35/10/6 кВ Ленинская	Москва, Юго-Восточный АО, Люблино	1999	4х63	46.00	97.87	не требуется	Отсутствуют.	1.43	1.97	95.90	открытая зеленая
91	ПС 110/10/6 кВ Угреша	Москва, Юго-Восточный АО, Юноинтортовый	2014	2х63, 2х40	49.40	74.47	не требуется	Отсутствуют.	28.33	6.96	67.51	открытая зеленая
110	ПС 110/10/6 кВ Рублево	Москва, Западный АО, Кунцево	1994	2х63	31.10	45.04	не требуется	Отсутствуют.	9.60	16.85	28.19	открытая зеленая
111	ПС 110/10/6 кВ Тушино	Москва, Северо-Западный АО, Южное Тушино	2003	2х63, 1х80	71.70	82.26	не требуется	Отсутствуют.	6.34	2.31	79.95	открытая зеленая
112	ПС 110/10/6 кВ Ростокино	Москва, Северо-Восточный АО, Останкинский	2016	2х63, 1х40,5	60.20	67.21	не требуется	Отсутствуют.	8.18	7.73	59.48	открытая зеленая
164	ПС 110/10 кВ Лосинка	Москва, Северо-Восточный АО, Ярославский	1983	2х63	46.40	35.47	не требуется	Отсутствуют.	12.71	13.23	22.24	открытая зеленая
176	ПС 220/110/35/10/6 кВ Хлебниково	Москва, Северо-Восточный АО, Северный	2008	2х250 (РТ 2х63), 2х40	43.20	66.76	не требуется	Отсутствуют.	9.15	1.46	65.30	открытая зеленая
179	ПС 110/10/6 кВ Черкизово	Москва, Центральный АО, Басманный	2015	4х40,5	63.60	54.14	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23-Электроаводская I, II.	8.51	3.74	50.40	открытая зеленая
180	ПС 110/10/6 кВ Новокунцево	Москва, Западный АО, Очаково-Матвеевское	2003	3х40	56.20	68.06	не требуется	Отсутствуют.	10.01	14.53	53.52	открытая зеленая
213	ПС 220/110/10 кВ Южная	Москва, Южный АО, Нагатинно-Садовники	2008	2х200 (ВДТ 2х40, 1х63)	37.50	93.56	не требуется	Отсутствуют.	6.61	9.80	83.75	открытая зеленая
221	ПС 110/10 кВ Кашинская	Москва, Южный АО, Орехово-Борисово Южное	2006	2х40	30.70	21.28	не требуется	Отсутствуют.	1.87	1.49	19.79	открытая зеленая
267	ПС 110/10 кВ Черемушки	Москва, Юго-Западный АО, Демский	1987	2х63	60.00	41.26	не требуется	Отсутствуют.	17.71	5.68	35.58	открытая зеленая
299	ПС 110/10/6 кВ Коптево	Москва, Северный АО, Коптево	2013	4х40,5	50.60	44.56	не требуется	Отсутствуют.	3.36	2.07	47.49	открытая зеленая
305	ПС 220/110/20/10 кВ Новобратчево	Москва, Северный АО, Головинский	2015	2х250 (РТ 4х63), 2х63, 2х100	89.60	179.69	не требуется	Отсутствуют.	55.70	4.46	175.23	открытая зеленая
314	ПС 110/10/6 кВ Денецаев	Москва, Юго-Восточный АО, Люблино	1996	2х40	22.24	29.74	не требуется	Отсутствуют.	0.34	0.48	29.26	открытая зеленая
330	ПС 110/10/6 кВ Менделеево	Москва, Зеленоградский АО, Матускино	1984	2х40	34.44	17.54	не требуется	Отсутствуют.	5.64	1.55	15.99	открытая зеленая
334	ПС 110/10/6 кВ Немчиновка	Москва, Западный АО, Можайский	1979	2х63	66.86	25.96	не требуется	Отсутствуют.	13.03	14.34	11.62	открытая зеленая
335	ПС 110/10/6 кВ Чистая	Москва, Юго-Восточный АО, Некрасовка	2015	2х25, 2х40	27.13	43.80	не требуется	Сооружение заводов на ПС 500 кВ Каскадная КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отпайкой на ПС 110 кВ Ясная и ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино с образованием новых ЛЭП 110 кВ Каскадная-Некрасовка 1,2.	6.38	11.93	35.23	открытая зеленая
342	ПС 110/10/6 кВ Миусская	Москва, Центральный АО, Беговой	1967	4х40,5	76.54	18.62	не требуется	Отсутствуют.	16.82	3.96	14.66	открытая желтая
343	ПС 110/10/6 кВ Новоспасская	Москва, Юго-Восточный АО, Юноинтортовый	1974	3х40,5	14.05	74.91	не требуется	Отсутствуют.	1.31	0.74	77.63	открытая зеленая
344	ПС 110/10 кВ Сенная	Москва, Южный АО, Орехово-Борисово Северное	1989	2х16	14.72	11.00	не требуется	Отсутствуют.	1.82	0.33	10.67	открытая зеленая
346	ПС 110/10/6 кВ Ломоносово	Москва, Западный АО, Рамени	2016	2х80	48.42	55.55	не требуется	Отсутствуют.	17.28	8.56	46.98	открытая зеленая
361	ПС 110/10/6 кВ Мазилово	Москва, Западный АО, Фили-Давыдовское	1974	2х40,5	42.68	9.95	не требуется	Отсутствуют.	43.15	18.52	0.00	открытая желтая
369	ПС 220/110/10 кВ Сабурово	Москва, Южный АО, Москворечье-Сабурово	2009	2х200 (ВДТ 4х40)	37.60	73.31	не требуется	Отсутствуют.	7.68	5.08	68.23	открытая зеленая
370	ПС 220/110/10 кВ Чертаново	Москва, Южный АО, Чертаново Центральное	2011	2х250 (РТ 4х63), 2х63	106.85	132.12	не требуется	Отсутствуют.	18.25	8.95	123.17	открытая зеленая
372	ПС 110/10 кВ Чулинка	Москва, Юго-Восточный АО, Рязанский	1992	2х63	48.57	33.30	не требуется	Отсутствуют.	8.14	4.91	28.40	открытая зеленая
378	ПС 220/110/10/6 кВ Центральная	Москва, Центральный АО, Мещанский	2015	2х250 (РТ 4х40), 2х80	143.15	43.90	не требуется	Отсутствуют.	50.44	6.41	37.49	открытая зеленая
386	ПС 110/10/6 кВ Подшивинки	Москва, Юго-Восточный АО, Юноинтортовый	1994	2х63	31.12	40.44	не требуется	Отсутствуют.	5.99	6.32	34.12	открытая зеленая
394	ПС 110/10/6 кВ Бирюлево	Москва, Южный АО, Бирюлево Западное	2018	2х100	50.30	79.66	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности ВЛ 110 кВ Бирюлево-Витца с сооружением кабельных заводов на ПС 220/110 кВ Бутылово.	25.20	10.21	69.44	открытая зеленая
396	ПС 110/10/6 кВ Яузская	Москва, Центральный АО, Басманный	1974	2х63	43.85	38.02	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1, №2 и КЛ 110 кВ Елоховская - Андроньевская №1, №2 с отпайкой на ПС Яузская.	12.42	1.13	36.89	открытая зеленая
397	ПС 110/10 кВ Семеновская	Москва, Юго-Западный АО, Черемушки	2009	3х63	69.85	93.67	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КВЛ 110 кВ Очаково - Вербидская I, II цепи.	24.73	7.61	86.06	открытая зеленая
398	ПС 110/10/6 кВ Вязкая	Москва, Центральный АО, Пресненский	2013	2х80	59.14	44.83	не требуется	Отсутствуют.	10.13	3.04	41.79	открытая зеленая
412	ПС 35/6 кВ Кожузово	Новая Москва, Западный АО, Внуково	2018	2х3,2	2.45	0.93	не требуется	Отсутствуют.	0.02	0.01	0.92	открытая зеленая
416	ПС 110/10/6 кВ Красные Горки	Москва, Северо-Восточный АО, Северный	2011	2х40,5	50.12	6.85	не требуется	Отсутствуют.	6.50	4.94	1.91	открытая зеленая
417	ПС 110/10/6 кВ Метростроевская	Москва, Восточный АО, Метрогородок	1975	2х63	38.43	42.02	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 110 кВ Метростроевская-Стромынка №1, №2	10.82	4.80	37.22	открытая зеленая
431	ПС 110/10 кВ АЗЛК	Москва, Юго-Восточный АО, Печатники	1986	2х63	39.69	42.18	не требуется	Отсутствуют.	25.18	0.87	41.31	открытая зеленая
438	ПС 110/10 кВ Бакеево	Москва, Зеленоградский АО, Кроково	1995	2х63	31.36	50.51	не требуется	Отсутствуют.	76.27	8.41	42.11	открытая зеленая
445	ПС 110/10 кВ Сима	Москва, Зеленоградский АО, Сирино	2012	2х250 (РТ 4х63), 2х63	39.70	172.89	не требуется	Отсутствуют.	119.53	1.36	171.53	открытая зеленая
484	ПС 110/10 кВ Самарская	Москва, Центральный АО, Мещанский	1988	2х63	66.39	34.87	не требуется	Отсутствуют.	24.35	4.49	30.38	открытая зеленая
500	ПС 110/10/6 кВ Некрасовка	Москва, Юго-Восточный АО, Некрасовка	1984	2х63	62.94	13.79	не требуется	Сооружение заводов на ПС 500 кВ Каскадная КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отпайкой на ПС 110 кВ Ясная и ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино с образованием новых ЛЭП 110 кВ Каскадная-Некрасовка 1,2.	17.79	3.80	9.99	открытая желтая
536	ПС 220/110/20/10 кВ Автоаводская	Москва, Южный АО, Даниловский	2018	2х250 (ВДТ 4х40), 2х80	51.36	141.91	не требуется	Отсутствуют.	46.67	7.09	134.82	открытая зеленая

№ ПЦ	Наименование ПЦ	Место расположения	Год ввода в эксплуатацию/реконструкция с изменением трансформаторной мощности	Количество и установленная мощность трансформаторов, шт.хМВА	Фактическая нагрузка по замерам, МВА	Профицит по замерам, МВА	Снятие ограничений	Внешние сетевые ограничения	Объем мощности по заявкам на ТП, МВА	Объем мощности по заключенным договорам об обеспечении ТП, входящим на исполнении, МВА	Максимальная мощность, разрешенная для ТП, МВА	Статус ПЦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
549	ПС 110/10 кВ Косино	Москва, Восточный АО, Косино-Ухтомский	1990	2x63	46.57	35.30	не требуется	Реконструкция КВЛ 110 кВ Баскаково - Косино II цель с увеличением пропускной способности.	5.41	2.56	32.74	открытая зеленая
554	ПС 220/110/10 кВ Чоботы	Новая Москва, Западный АО, Ново-Переделкино	2006	2x250 (ВДТ 4x40)	58.20	53.43	не требуется	Отсутствуют.	7.00	35.14	18.29	открытая зеленая
560	ПС 110/10/6 кВ Солнцево	Москва, Западный АО, Солнцево	1980	2x40,5	46.79	18.30	не требуется	Отсутствуют.	9.12	4.49	13.82	открытая зеленая
561	ПС 110/10 кВ Сумская	Москва, Южный АО, Царицыно	2000	2x63	64.83	17.04	не требуется	Реконструкция ПС 220 кВ Чертаново с переводом нагрузки с трансформаторов 110/10 кВ на новые трансформаторы 220/10 кВ.	6.13	6.15	10.89	открытая зеленая
578	ПС 220/10 кВ Пенягино	Москва, Северо-Западный АО, Митино	2007	2x40, 1x32	44.33	71.28	не требуется	Отсутствуют.	17.82	3.81	67.47	открытая зеленая
593	ПС 110/10 кВ Дубровская	Москва, Юго-Восточный АО, Люблино	1995	2x63	28.41	53.46	не требуется	Отсутствуют.	0.86	0.81	52.66	открытая зеленая
597	ПС 220/10 кВ Жулебино	Москва, Юго-Восточный АО, Выхино-Жулебино	2007	2x63	52.61	29.27	не требуется	Отсутствуют.	6.52	2.86	26.41	открытая зеленая
603	ПС 110/10 кВ Гололево	Москва, Южный АО, Орехово-Борисово Южное	2007	2x25	23.08	9.41	не требуется	Отсутствуют.	0.38	0.22	9.19	открытая зеленая
604	ПС 110/10/6 кВ Корювino	Москва, Северный АО, Западное Дегуново	1982	2x25	31.30	8.88	не требуется	Отсутствуют.	10.22	8.65	0.23	открытая зеленая
606	ПС 110/10 кВ Шелешиха	Москва, Западный АО, Филевский парк	1981	2x63	24.53	56.80	не требуется	Отсутствуют.	6.67	8.70	48.10	открытая зеленая
622	ПС 110/10 кВ Лефортово	Москва, Центральный АО, Басманный	1984	2x63	46.21	35.66	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1, №2 и КЛ 110 кВ Елоховская - Андроньевская №1, №2 с оттайкой на ПС Рузская.	12.09	10.89	24.77	открытая зеленая
630	ПС 110/10/6 кВ Нагорная	Москва, Южный АО, Нагорный	2002	2x63	45.80	36.07	не требуется	Отсутствуют.	11.86	11.50	24.58	открытая зеленая
632	ПС 110/10 кВ Фрезер	Москва, Юго-Восточный АО, Нижегородский	1989	2x63	32.30	37.16	не требуется	Отсутствуют.	44.49	14.07	23.08	открытая зеленая
643	ПС 220/10 кВ Руднево	Москва, Восточный АО, Косино-Ухтомский	2007	2x100	37.46	80.44	не требуется	Отсутствуют.	48.91	20.95	59.49	открытая зеленая
655	ПС 110/10 кВ Никитская	Москва, Центральный АО, Арбат	2013	2x125	69.55	92.90	не требуется	Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ12 - Маяковская А, Б.	44.45	13.27	79.63	открытая зеленая
661	ПС 110/10 кВ Ходьинка	Москва, Северо-Западный АО, Хорошево-Мневники	1995	2x63	50.78	31.09	не требуется	Отсутствуют.	26.55	9.50	21.59	открытая зеленая
665	ПС 110/10/6 кВ Курьяново	Москва, Юго-Восточный АО, Печатники	2009	2x63	39.50	27.11	не требуется	Отсутствуют.	5.46	1.79	25.31	открытая зеленая
679	ПС 110/10 кВ Таганская	Москва, Юго-Восточный АО, Таганский	1997	2x63	67.41	14.46	не требуется	Отсутствуют.	32.07	8.93	5.53	открытая желтая
682	ПС 110/10 кВ Рижская	Москва, Центральный АО, Красносельский	2012	2x80	78.66	25.31	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1, №2 и КЛ 110 кВ Елоховская - Андроньевская №1, №2 с оттайкой на ПС Рузская.	31.65	7.68	17.63	открытая зеленая
686	ПС 110/10 кВ Эра	Москва, Зеленоградский АО, Старое Крюково	1996	2x63	43.79	38.08	не требуется	Отсутствуют.	13.05	2.75	35.33	открытая зеленая
689	ПС 220/10 кВ Иловая	Москва, Юго-Восточный АО, Люблино	1997	2x63	39.94	41.94	не требуется	Отсутствуют.	1.56	1.47	40.47	открытая зеленая
690	ПС 110/10 кВ Маяковская	Москва, Центральный АО, Тверской	2013	2x125	80.44	82.01	не требуется	Отсутствуют.	38.26	11.09	70.91	открытая зеленая
692	ПС 220/110/10 кВ Баскаково	Москва, Восточный АО, Вешняки	2005	2x200 (PT 2x40, 1x63)	53.82	57.09	не требуется	Отсутствуют.	5.68	8.82	48.27	открытая зеленая
710	ПС 110/10/6 кВ Выхино	Москва, Юго-Восточный АО, Выхино-Жулебино	2004	4x63	69.87	78.15	не требуется	Отсутствуют.	7.48	5.04	73.11	открытая зеленая
713	ПС 110/10 кВ Вернадская	Москва, Западный АО, Раменки	1984	2x63	40.97	40.90	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КВЛ 110 кВ Очаково - Вернадская I, II цепи.	14.82	7.21	33.69	открытая зеленая
716	ПС 220/20/10 кВ Юматовская	Москва, Южный АО, Даниловский	2016	2x200 (4x63 PT)	2.43	210.53	не требуется	Отсутствуют.	18.37	19.89	190.64	открытая зеленая
731	ПС 110/10 кВ Третьяково	Москва, Юго-Западный АО, Обручевский	2013	2x60	63.96	40.01	не требуется	Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Лесная - Литово с оттайками	10.85	5.78	34.23	открытая зеленая
750	ПС 220/110/10 кВ Павелецкая	Москва, Южный АО, Даниловский	2014	2x250 (8DT 4x63)	85.99	87.74	не требуется	Отсутствуют.	26.23	14.86	72.89	открытая зеленая
751	ПС 110/10 кВ Гавриково	Новая Москва, Юго-Западный АО, Южное Бутово	1998	2x63	37.80	47.71	не требуется	Отсутствуют.	16.42	14.54	33.17	открытая зеленая
760	ПС 220/110/10 кВ Ясенево	Москва, Юго-Западный АО, Ясенево	1979	2x200 (8DT 4x40)	68.08	42.83	не требуется	Отсутствуют.	12.56	4.14	38.68	открытая зеленая
757	ПС 110/20 кВ Медведовская	Москва, Инновационный центр Сколково	2018	2x80	0.00	84.29	не требуется	Отсутствуют.	4.52	61.82	22.47	открытая зеленая
758	ПС 220/20/10 кВ Белорусская	Москва, Северный АО, Хорошевский	2016	2x100, 2x80	1.30	188.42	не требуется	Отсутствуют.	34.02	23.44	164.99	открытая зеленая
762	ПС 110/10 кВ Проектор	Москва, Восточный АО, Перovo	1979	2x63	39.57	30.14	не требуется	Отсутствуют.	4.53	4.65	25.49	открытая зеленая
770	ПС 110/10 кВ Андроньевская	Москва, Юго-Восточный АО, Лефортово	1978	2x63	46.94	38.47	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1, №2 и КЛ 110 кВ Елоховская - Андроньевская №1, №2 с оттайкой на ПС Рузская.	19.40	5.09	33.38	открытая зеленая
774	ПС 110/20/10 кВ Сиги	Москва, Центральный АО, Пресненский	2002	2x63 (ВДТ 2x40)	52.86	32.65	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1, №2 и КЛ 110 кВ Елоховская - Андроньевская №1, №2 с оттайкой на ПС Рузская.	89.43	48.67	0.00	открытая зеленая
780	ПС 220/110/10 кВ Елоховская	Москва, Центральный АО, Красносельский	2010	2x250 (PT 4x63)	90.84	77.84	не требуется	Реконструкция с увеличением пропускной способности КЛ 220 кВ ТЭЦ-23 - Елоховская №1, №2 и КЛ 110 кВ Елоховская - Андроньевская №1, №2 с оттайкой на ПС Рузская.	23.94	9.06	68.78	открытая зеленая
785	ПС 220/110/10 кВ Борисово	Москва, Южный АО, Братеево	2001	2x200 (ВДТ 4x40)	56.84	53.79	не требуется	Отсутствуют.	2.50	3.01	50.78	открытая зеленая
790	ПС 220/110/10 кВ Свиблово	Москва, Северо-Восточный АО, Свиблово	1979	2x200 (PT 4x40)	54.20	66.25	не требуется	Отсутствуют.	11.55	7.66	58.58	открытая зеленая
793	ПС 110/10 кВ Войковская	Москва, Северо-Западный АО, Щукино	1980	2x63	56.01	29.50	не требуется	Отсутствуют.	14.47	6.48	23.02	открытая зеленая
795	ПС 220/10 кВ Гольяново	Москва, Восточный АО, Гольяново	2019	1x63, 1x100	52.88	28.83	не требуется	Отсутствуют.	16.89	9.12	19.71	открытая зеленая
796	ПС 110/10/6 кВ Трикотажная	Москва, Северо-Западный АО, Южное Тушино	2003	2x25	30.16	10.02	не требуется	Отсутствуют.	6.01	1.32	8.70	открытая зеленая
798	ПС 110/20/10 кВ Динамо	Москва, Северный АО, Хорошевский	2005	2x80 (PT 2x40)	39.51	62.90	не требуется	Отсутствуют.	30.18	4.08	58.82	открытая зеленая
801	ПС 110/10 кВ Кузьминки	Москва, Юго-Восточный АО, Люблино	1978	2x25	5.53	26.02	не требуется	Отсутствуют.	0.37	0.08	25.94	открытая зеленая
805	ПС 220/110/20/10 кВ Пресня	Москва, Центральный АО, Пресненский	2017	2x250 (ВДТ 2x63, 2x40), 2x100	53.93	183.07	не требуется	Отсутствуют.	57.68	6.54	176.53	открытая зеленая
806	ПС 220/10 кВ Владимирно	Москва, Северо-Восточный АО, Отрадное	1990	2x63	60.29	21.58	не требуется	Отсутствуют.	11.57	1.90	19.68	открытая зеленая
809	ПС 110/10 кВ Строгино	Москва, Северо-Западный АО, Строгино	1983	2x63	45.00	36.87	не требуется	Отсутствуют.	12.81	14.06	22.81	открытая зеленая
810	ПС 110/10/6 кВ Ленинградская	Москва, Северный АО, Коттево	2014	2x40,5	34.48	18.15	не требуется	Отсутствуют.	9.05	1.52	16.64	открытая зеленая
813	ПС 110/10/6 кВ Полат	Новая Москва, Западный АО, Внуково	1991	2x40	34.68	13.10	не требуется	Отсутствуют.	16.57	24.88	0.00	открытая зеленая
814	ПС 110/10/6 кВ Лиязово	Москва, Северо-Восточный АО, Алтуфьевский	2008	2x63	59.81	41.45	не требуется	Отсутствуют.	9.42	12.98	28.47	открытая зеленая
815	ПС 110/10 кВ Люблино	Москва, Юго-Восточный АО, Марьино	2015	2x40	32.56	19.42	не требуется	Отсутствуют.	1.92	0.80	18.63	открытая зеленая
825	ПС 110/10 кВ Маршаровская	Москва, Южный АО, Даниловский	2009	2x63	65.90	19.61	не требуется	Отсутствуют.	31.50	9.74	9.87	открытая зеленая
833	ПС 110/10 кВ Крылатская	Москва, Западный АО, Крылатское	2008	2x63	42.44	43.07	не требуется	Отсутствуют.	17.17	7.31	35.75	открытая зеленая
834	ПС 110/10 кВ Зубовская	Москва, Центральный АО, Хамовники	2014	2x80	89.08	39.50	не требуется	Отсутствуют.	35.32	13.29	26.21	открытая зеленая
835	ПС 220/110/10 кВ Гражданская	Москва, Северный АО, Коттево	1993	2x250 (PT 4x40)	64.88	46.75	не требуется	Отсутствуют.	21.52	5.20	41.55	открытая зеленая
838	ПС 220/10 кВ Академическая	Москва, Юго-Западный АО, Электрo	2003	2x63	63.32	22.19	не требуется	Отсутствуют.	8.57	11.60	10.59	открытая зеленая
839	ПС 220/10 кВ Левобережная	Москва, Северный АО, Ховрино	2006	2x63	42.58	42.93	не требуется	Отсутствуют.	25.25	9.72	33.21	открытая зеленая
841	ПС 220/10 кВ Коньково	Москва, Юго-Западный АО, Коньково	2005	2x63	37.03	48.48	не требуется	Отсутствуют.	18.88	3.60	44.87	открытая зеленая
843	ПС 220/10 кВ Говорово	Москва, Западный АО, Солнцево	2007	3x100	86.97	146.95	не требуется	1. Сооружение и ввод в работу КВЛ 220 кВ Очаково - Говорово II цель 2. Заходы КЛ 220 кВ Очаково-Чоботы II цель	36.75	60.84	86.10	открытая зеленая
858	ПС 110/20 кВ МГУ	Москва, Западный АО, Раменки	2011	2x80	13.47	77.77	не требуется	Отсутствуют.	41.47	18.64	59.12	открытая зеленая

№ ПЦ	Наименование ПЦ	Место расположения	Год ввода в эксплуатацию/реконструкция с изменением трансформаторной мощности	Количество и установленная мощность трансформаторов, шт.хМВА	Фактическая нагрузка по замерам, МВА	Профицит по замерам, МВА	Снятие ограничений	Внешние сетевые ограничения	Объем мощности по заявкам на ТП, МВА	Объем мощности по заключенным договорам об обеспечении ТП, наводимыми на исполнении, МВА	Максимальная мощность, разрешенная для ТП, МВА	Статус ПЦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
685	ПС 110/6 кВ Мамоновская	Московская область, Пушкинский, п. Мамоновка	1970	2x25	34.14	-1.46	не определено	Отсутствуют.	15.06	3.93	0.00	открытая зеленая
688	ПС 110/10 кВ Планерная	Московская область, городской округ Химки, 1-ый км Вазулинского ш.	2013	4x40	39.51	50.78	не требуется	Отсутствуют.	10.63	16.10	34.68	открытая зеленая
691	ПС 35/6 кВ Лаврово	Московская область, Дмитровский, с. Костино	2017	2x10	3.93	9.14	не требуется	Отсутствуют.	1.77	0.96	8.18	открытая зеленая
709	ПС 110/10/6 кВ Чирково	Московская область, Сергиево-Посадский, г.Сергиев Посад	1989	2x25	15.08	11.35	не требуется	Отсутствуют.	0.92	4.65	6.71	открытая зеленая
711	ПС 110/10/6 кВ Тополь	Московская область, Мытищинский, г. Мытищи	1985	2x40	52.91	-0.62	не определено	Реконструкция ВЛ 110 кВ Клязьма - Тополь с отпайкой на ПС Подпитки с увеличением пропускной способности.	6.60	11.50	0.00	открытая зеленая
717	ПС 35/6 кВ Мелихово	Московская область, Дмитровский, п. Новое Гришино	1987	2x4	5.80	-0.57	не определено	Отсутствуют.	1.48	1.70	0.00	открытая желтая
749	ПС 35/6 кВ Святково	Московская область, Сергиево-Посадский, с. Святково	1975	2x5,6	2.44	3.48	не требуется	Отсутствуют.	2.69	0.93	2.56	открытая зеленая
759	ПС 110/10/6 кВ Януга	Московская область, Клинский, с.Клин	2011	2x40	30.00	13.02	не требуется	Отсутствуют.	21.21	5.81	7.22	открытая зеленая
765	ПС 110/10/6 кВ Сенег	Московская область, Солнечногорский, с. Солнечногорск	2016	2x40 (БТ 2x6,3)	27.44	26.85	не требуется	Отсутствуют.	2.80	2.00	24.85	открытая зеленая
766	ПС 35/6 кВ Боршьево	Московская область, Клинский, д. Слобода	1957	2x3,2	3.04	0.34	не требуется	Отсутствуют.	0.05	0.43	0.00	открытая желтая
787	ПС 110/10 кВ Раменье	Московская область, Дмитровский, д. Раменье	1999	1x2,5, 1x6,3	1.88	0.78	не требуется	Отсутствуют.	0.12	0.23	0.55	открытая зеленая
800	ПС 110/10/6 кВ Аэропорт	Московская область, городской округ Химки, Шереметьево-2	1979	2x25, 2x40	19.79	22.36	не требуется	Отсутствуют.	20.44	3.62	18.74	открытая зеленая
803	ПС 110/35/10 кВ Юркино 2	Московская область, Талдомский, г. Талдом	2018	2x20	18.46	7.69	не требуется	Отсутствуют.	0.90	3.57	4.12	открытая зеленая
816	ПС 35/6 кВ Торбеево	Московская область, Сергиево-Посадский, п. НИИРП	1969	2x5,8	3.80	2.33	не требуется	Отсутствуют.	0.66	1.36	0.97	открытая зеленая
823	ПС 110/35/10 кВ Кунья	Московская область, Сергиево-Посадский, п. Богородское	1977	2x25	8.19	8.19	не требуется	Отсутствуют.	0.64	2.04	6.15	открытая зеленая
824	ПС 110/35/10 кВ Юрьево	Московская область, Дмитровский, д. Юрьево	1981	2x25	19.31	7.12	не требуется	Отсутствуют.	0.50	0.62	6.51	открытая зеленая
826	ПС 110/10 кВ Галцово	Московская область, Пушкинский, д. Грибаново	1980	1x6,3	4.04	2.60	не требуется	Отсутствуют.	0.36	1.21	1.38	открытая зеленая
829	ПС 110/10 кВ Времья	Московская область, Солнечногорский, п. Менделеево	1987	2x16	21.85	-3.01	не определено	Отсутствуют.	21.01	1.71	0.00	закрытая красная
830	ПС 220/110/10 кВ Красногорская	Новая Москва, Красногорский, д. Голышево	2004	2x200 (PT 6x40)	74.54	59.05	не требуется	Отсутствуют.	5.20	4.21	54.83	открытая зеленая
837	ПС 220/10 кВ Куркино	Московская область, Красногорский, д. Путилково	2001	2x63	50.06	35.45	не требуется	Отсутствуют.	6.44	3.32	32.13	открытая зеленая
840	ПС 220/110/10 кВ Омела	Московская область, Солнечногорский, д. Лигачево	2007	2x250 (PT 4x40)	25.06	71.60	не требуется	Отсутствуют.	17.89	19.05	52.55	открытая зеленая
860	ПС 220/20/10 кВ Ильинская	Московская область, Красногорский, г. Красногорск	2011	2x200 (PT 2x63)	28.85	185.06	не требуется	Отсутствуют.	11.16	158.24	26.82	открытая зеленая
2	ПС 110/35/10/6 кВ Красково	Московская область, Люберецкий, г. Люберцы	2016	1x31,5, 2x40, 1x40,5	80.31	14.47	не требуется	Замена на ПС 110 кВ Юбилейная В4-заградителя КВЛ 110 кВ Чагино - Юбилейная	14.32	10.92	8.23	открытая зеленая
7	ПС 35/6 кВ Сандарово	Московская область, Чеховский, д. Сандарово	2008	2x10	3.15	7.42	не требуется	Отсутствуют.	0.05	0.88	6.54	открытая зеленая
14	ПС 110/10/6 кВ Апаренки	Новая Москва, Раменский, п. Развилка	2013	2x63	32.70	33.91	не требуется	Отсутствуют.	11.29	19.08	14.82	открытая зеленая
23	ПС 110/35/6 кВ Кварты	Московская область, Раменский, д. Еганово	2015	2x40	41.56	13.03	не требуется	Отсутствуют.	3.09	12.89	0.14	открытая зеленая
44	ПС 110/35/10/6 кВ Серпухов	Московская область, Серпуховский, г. Серпухов	1977	1x31,5, 1x20, 2x40	53.12	22.13	не требуется	Отсутствуют.	0.45	0.57	21.56	открытая зеленая
61	ПС 110/6 кВ Подольск	Московская область, Подольский, г. Подольск	1977	2x32	25.50	8.51	не требуется	Отсутствуют.	0.75	5.54	2.97	открытая зеленая
66	ПС 35/6 кВ Андреево	Московская область, Раменский, д. Юрово	1991	1x2,5	0.71	1.92	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.00	1.92	открытая зеленая
69	ПС 110/10/6 кВ Котельники	Московская область, Люберецкий, пгт. Котельники	1979	1x40,5, 1x40	45.34	15.91	не требуется	Замена на ПС 110 кВ Юбилейная В4-заградителя КВЛ 110 кВ Чагино - Юбилейная	2.07	2.99	12.92	открытая зеленая
104	ПС 110/35/6 кВ Климовская	Московская область, Подольский, г. Климово	1976	2x20	25.62	0.53	не требуется	Отсутствуют.	2.27	0.00	0.53	открытая зеленая
109	ПС 35/6 кВ Юсупово	Московская область, Раменский, п. Володарского	2017	2x6,3	4.84	1.82	не требуется	Отсутствуют.	0.34	0.36	1.46	открытая зеленая
119	ПС 35/6 кВ Алешино	Московская область, Раменский, д. Становое	1962	2x1	2.77	0.60	не требуется	Отсутствуют.	0.75	0.00	0.59	открытая зеленая
121	ПС 35/6 кВ Асаново	Московская область, Раменский, с. Вышиново	1984	2x2,5	2.51	0.76	не требуется	Отсутствуют.	0.09	0.16	0.60	открытая зеленая
137	ПС 35/6 кВ Домодедовская	Московская область, Домодедовский, г. Домодедово	2017	1x16, 1x10	8.96	4.68	не требуется	Отсутствуют.	0.81	0.35	4.32	открытая зеленая
173	ПС 110/10/6 кВ Н.Цемента	Московская область, Подольский, г. Подольск	1990	2x40	31.36	10.93	не требуется	Отсутствуют.	3.21	4.33	6.60	открытая зеленая
174	ПС 110/10/6 кВ Лыткарино	Московская область, Люберецкий, г. Лыткарино	1981	2x40	23.04	19.25	не требуется	Замена на ПС 110 кВ Юбилейная В4-заградителя КВЛ 110 кВ Чагино - Юбилейная	3.27	4.12	15.13	открытая зеленая
175	ПС 220/110/35/10 кВ ЦАГИ	Московская область, Раменский, г. Жуковский	2001	1x180, 2x200 (ВДТ 4x40), 1x20, 2x10, 1x6,3	96.63	48.24	не требуется	Отсутствуют.	0.87	4.54	43.70	открытая зеленая
182	ПС 220/110/10/6 кВ Гулево	Московская область, Подольский, г. Подольск	2015	2x250 (ВДТ 1x40, 1x6,3), 2x40, 2x31,5	67.29	150.00	не требуется	Отсутствуют.	4.26	8.24	141.64	открытая зеленая
187	ПС 110/35/6 кВ Лопасня	Московская область, Чеховский, г. Чехов	1979	1x40, 1x31,5	54.84	-13.63	2023	Отсутствуют.	0.63	1.63	0.00	закрытая красная
195	ПС 110/6 кВ Раменская	Московская область, Раменский, г. Раменское	1983	2x25	31.43	1.25	не требуется	Отсутствуют.	0.00	3.02	0.00	открытая зеленая
210	ПС 35/6 кВ Наливная	Московская область, Раменский, п. Константиново	1988	2x10	10.81	-0.24	не определено	Отсутствуют.	0.51	0.16	0.00	закрытая красная
224	ПС 35/6 кВ Кашира-город	Московская область, Каширский, г. Кашира	2006	3x10	7.71	13.40	не требуется	Отсутствуют.	0.74	1.35	12.05	открытая зеленая
233	ПС 35/10 кВ Мартыново	Московская область, Ступинский, с. Мартыновское	2016	2x4	1.84	2.39	не требуется	Отсутствуют.	0.28	0.07	2.32	открытая зеленая
243	ПС 110/10 кВ Нащичино	Московская область, Раменский, п. Ганусово	1986	2x16	16.37	0.55	не требуется	Отсутствуют.	2.97	2.73	0.00	открытая желтая
244	ПС 110/10 кВ Глубокое	Московская область, Серебряно-Прудский, с. Глубокое	1981	2x10	3.02	7.55	не требуется	Отсутствуют.	0.83	0.49	7.06	открытая зеленая
245	ПС 110/10 кВ Патницкая	Московская область, Каширский, д. Патницкая	2017	1x16, 1x10	6.83	5.48	не требуется	Отсутствуют.	0.24	1.72	3.76	открытая зеленая
246	ПС 110/10 кВ Лехово	Московская область, Домодедовский, п. Ильинское	2002	2x25	13.63	12.80	не требуется	Реконструкция: ВЛ 110 кВ Пахра - Подольск I цепь, ВЛ 110 кВ Пахра - Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная, ВЛ 110 кВ Гулево - Подольск I цепь, ВЛ 110 кВ Гулево - Подольск II цепь, ВЛ 110 кВ Буры - Столбовая, ШСМВ110 кВ ПС 220 кВ Гулево.	1.83	1.77	11.04	открытая зеленая
266	ПС 110/10 кВ Бор	Московская область, Домодедовский, п. Одицово	2014	2x63	32.95	33.66	не требуется	Отсутствуют.	3.67	57.17	0.00	открытая зеленая
273	ПС 35/6 кВ Евдокимова	Московская область, Серпуховский, д. Сычово-2	1966	2x3,2	1.46	2.89	не требуется	Отсутствуют.	0.03	0.31	2.58	открытая зеленая
273	ПС 35/6 кВ Евдокимова	Московская область, Серпуховский, д. Фенино	1966	2x1	0.55	0.51	не требуется	Отсутствуют.	0.08	0.02	0.49	открытая зеленая
274	ПС 35/6 кВ Екинго	Московская область, Ступинский, д. Авдольно	1966	2x1	0.31	0.75	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.05	0.69	открытая зеленая
275	ПС 35/6 кВ Егудино	Московская область, Ступинский, д. Торбеево	1965	2x1	0.35	0.71	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.00	0.71	открытая зеленая
278	ПС 35/6 кВ Епифановка	Московская область, Подольский, д. Новгородово	1962	2x1	1.16	0.15	не требуется	Отсутствуют.	0.31	0.02	0.13	открытая зеленая
279	ПС 35/6 кВ Ерашова	Московская область, Домодедовский, д. Долматово	1962	2x1	0.80	0.26	не требуется	Отсутствуют.	0.00	1.59	0.00	открытая желтая
280	ПС 35/6 кВ Евока	Московская область, Подольский, д. Никулдино	2018	2x3,2	0.81	2.57	не требуется	Отсутствуют.	0.82	0.04	2.54	открытая зеленая
281	ПС 35/6 кВ Жерехово	Московская область, Ступинский, п. Малино	1957	2x1	0.08	0.98	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.00	0.98	открытая зеленая
282	ПС 35/6 кВ Жидино	Московская область, Ступинский, д. Боброво	1956	2x1	0.01	1.05	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.00	1.05	открытая зеленая
300	ПС 110/10 кВ Дворни	Московская область, Серпуховский, г. Серпухов	2007	2x25	14.43	12.00	не требуется	Отсутствуют.	22.16	6.58	5.43	открытая зеленая
309	ПС 110/10/6 кВ Болытино	Московская область, Люберецкий, пгт. Октябрьский	2016	2x63	54.87	27.49	не требуется	Замена на ПС 110 кВ Юбилейная В4-заградителя КВЛ 110 кВ Чагино - Юбилейная	7.96	17.36	10.13	открытая зеленая

№ ПЦ	Наименование ПЦ	Место расположения	Год ввода в эксплуатацию/реконструкция с изменением трансформаторной мощности	Количество и установленная мощность трансформаторов, шт.хМВА	Фактическая нагрузка по замерам, МВА	Профицит по замерам, МВА	Снятие ограничений	Внешние сетевые ограничения	Объем мощности по заявкам на ТП, МВА	Объем мощности по заключенным договорам об осуществлении ТП, выходящим на исполнении, МВА	Максимальная мощность, разрешенная для ТП, МВА	Статус ПЦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
312	ПС 35/6 кВ Елизарово	Московская область, Домодедовский, д. Шахово	1959	2x3,2	2.01	1.37	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.00	1.37	открытая зеленая
319	ПС 110/35/10/6 кВ Лаговская	Московская область, Подольский, п.Львовский	2015	4x25	45.45	5.52	не требуется	Отсутствуют.	5.13	7.80	1.62	открытая желтая
320	ПС 110/35/10/6 кВ н.Домодедово	Московская область, Домодедовский, г.Домодедово	1985	2x31,5,1x40	50.45	34.19	не требуется	Выполнить на ПС 110 кВ Новододедово замену ошинок, выключателя, разделителей, трансформатора тока и ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ Пахра – Новододедово I, II цели (Письмо Филиала АО "СО ЕЭС" Московское РДУ от 15.03.2016 № Р36-02-I-2-19-944).	1.43	0.32	33.87	открытая зеленая
321	ПС 35/6 кВ Поповка	Московская область, Чеховский, д. Горки	1992	1x5,0, 2x5,6, 1x6,3	2.64	10.56	не требуется	Отсутствуют.	0.78	0.12	10.44	открытая зеленая
348	ПС 35/10 кВ Сер. Пруды	Московская область, Серебряно-Прудский, р.п.Серебряные Пруды	1973	2x6,3	4.41	2.25	не требуется	Отсутствуют.	0.55	0.92	1.33	открытая зеленая
352	ПС 110/35/6 кВ Гвель	Московская область, Раменский, п.Электроразливар	1977	2x25	35.23	-8.20	2024	Отсутствуют.	0.00	0.05	0.00	открытая зеленая
357	ПС 35/6 кВ Елохово	Московская область, Чеховский, д.Жальское	1974	2x6,3	7.41	0.39	не требуется	Отсутствуют.	0.75	1.84	0.00	открытая желтая
358	ПС 35/6 кВ Ерино	Московская область, Чеховский, д.Оксино	2017	2x10	8.46	2.11	не требуется	Отсутствуют.	0.47	0.86	1.25	открытая желтая
366	ПС 110/10 кВ Донино	Московская область, Раменский, д.Дементьево	1986	2x40	29.48	12.81	не требуется	Отсутствуют.	13.26	6.22	6.60	открытая зеленая
379	ПС 110/10 кВ Хомутово	Московская область, Домодедовский, г.Домодедово	1991	2x16	15.87	5.05	не требуется	Выполнить на ПС 110 кВ Новододедово замену ошинок, выключателя, разделителей, трансформатора тока и ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ Пахра – Новододедово I, II цели ; Установить ИРМ мощностью 50 МВАР на ПС 110 кВ Валетная (выполнено).	0.02	1.00	4.05	открытая зеленая
382	ПС 110/6 кВ Венюково	Московская область, Чеховский, г.Чехов-4	2017	2x25	25.55	3.51	не требуется	Отсутствуют.	1.10	1.24	2.27	открытая желтая
384	ПС 35/6 кВ Елисево	Московская область, Чеховский, п.Троицкое	1974	1x3,2, 1x5,6, 1x6,3	8.17	1.12	не требуется	Отсутствуют.	0.18	0.28	0.84	открытая зеленая
385	ПС 35/6 кВ Ефремово	Московская область, Чеховский, д.Новгородово	1975	2x5,6, 1x3,2	4.81	6.72	не требуется	Отсутствуют.	0.56	0.50	6.22	открытая зеленая
399	ПС 110/6 кВ Добрынича	Московская область, Чеховский, д.Максимиха	1989	3x25	6.40	46.37	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.00	46.37	открытая зеленая
425	ПС 110/10 кВ Яковлево	Московская область, Домодедовский, д.Яковлево	2016	2x25	13.40	14.00	не требуется	Отсутствуют.	9.24	3.78	10.23	открытая зеленая
432	ПС 110/35/10 кВ Пурлово	Московская область, Серебряно-Прудский, д.Нижняя Пурловка	1986	2x25	8.15	19.37	не требуется	Отсутствуют.	0.32	1.00	18.37	открытая зеленая
434	ПС 110/10 кВ Малаховка	Московская область, Раменский, пгт.Малаховка	1995	2x16	17.57	-0.65	не определено	Перезавод ЛЭП 110 кВ Минеральная - Некрасовка с ПС 110 кВ Некрасовка на ПС 500 кВ Каскадная с образованием ЛЭП 110 кВ Каскадная - Минеральная.	5.13	8.01	0.00	закрытая красная
447	ПС 110/10 кВ Пушино	Московская область, Серпуховский, г.Пушино	2005	2x20	21.72	1.50	не требуется	Отсутствуют.	2.53	2.71	0.00	открытая желтая
459	ПС 110/10 кВ Калиново	Московская область, Серпуховский, г.Протвино	2010	2x10	1.40	9.79	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.00	9.79	открытая зеленая
472	ПС 35/6 кВ Река	Московская область, Серпуховский, п.Мирный	1957	2x5,6	4.08	3.24	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.17	3.07	открытая зеленая
478	ПС 110/35/10 кВ Талей	Московская область, Чеховский, п.Новый Быт	1996	2x25	19.53	6.90	не требуется	Отсутствуют.	7.30	1.24	5.66	открытая зеленая
480	ПС 110/10/6 кВ Северово	Московская область, Подольский, г.Подольск	2008	2x40	39.52	4.54	не требуется	Отсутствуют.	0.78	2.59	1.95	открытая желтая
491	ПС 110/10 кВ Прудная	Московская область, Домодедовский, д.Косино	2003	2x16	23.52	-2.60	не определено	Реконструкция: ВЛ 110 кВ Пахра - Подольск I цель, ВЛ 110 кВ Пахра - Подольск II цель с отпайкой на ПС Новоцементная, ВЛ 110 кВ Гулево - Подольск I цель, ВЛ 110 кВ Гулево - Подольск II цель, ВЛ 110 кВ Вуры - Столбовая, ШСМВ110 кВ ПС 220 кВ Гулево.	1.01	3.15	0.00	открытая желтая
525	ПС 110/10 кВ Сорokino	Московская область, Каширский, г.Кашира	2009	2x25	14.43	12.00	не требуется	Отсутствуют.	2.32	3.79	8.21	открытая зеленая
529	ПС 110/10 кВ Сидорово	Московская область, Ступинский, п.Михнево	1995	1x31,5, 1x40	29.99	3.34	не требуется	Отсутствуют.	3.62	9.04	0.00	открытая желтая
531	ПС 110/6 кВ Вудлово	Московская область, Чеховский, г.Чехов-3	1989	3x16	6.82	26.95	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.00	26.95	открытая зеленая
538	ПС 35/6 кВ Лосево	Московская область, Раменский, п.Фурилово	1992	2x16	1.78	15.14	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.00	15.14	открытая зеленая
546	ПС 110/10/10 кВ Фетищево	Московская область, Подольский, д.Фетищево	2012	2x63	13.23	53.38	не требуется	Отсутствуют.	9.27	0.00	53.38	открытая зеленая
563	ПС 35/10/6 кВ Металлист	Московская область, Каширский, г.Кашира-2	2013	2x10, 1x5,6, 1x4(6Т)	9.71	5.07	не требуется	Отсутствуют.	1.21	2.89	2.17	открытая зеленая
567	ПС 110/10/6 кВ Полиграф	Московская область, Чеховский, г.Чехов	1983	2x25	24.60	1.83	не требуется	Отсутствуют.	0.15	9.43	0.00	открытая желтая
569	ПС 110/10 кВ Лужинки	Московская область, Ступинский, г.Ступино	2008	2x40	21.08	21.21	не требуется	Реконструкция: ВЛ 110 кВ Пахра - Подольск I цель, ВЛ 110 кВ Пахра - Подольск II цель с отпайкой на ПС Новоцементная, ВЛ 110 кВ Гулево - Подольск I цель, ВЛ 110 кВ Гулево - Подольск II цель, ВЛ 110 кВ Вуры - Столбовая, ШСМВ110 кВ ПС 220 кВ Гулево.	5.41	10.18	11.03	открытая зеленая
572	ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая	Московская область, Каширский, г.Кашира	1976	2x25	28.68	0.01	не требуется	Отсутствуют.	1.96	4.59	0.00	открытая желтая
591	ПС 110/10 кВ Топканово	Московская область, Каширский, д.Топканово	1993	2x10	8.23	2.34	не требуется	Отсутствуют.	1.72	0.82	1.52	открытая желтая
596	ПС 110/10/6 кВ Красногорка	Московская область, Подольский, г.Подольск	2014	2x40	28.32	23.97	не требуется	Отсутствуют.	14.98	7.95	16.02	открытая зеленая
605	ПС 110/10 кВ Бронницы	Московская область, Раменский, г.Бронницы	2013	2x40	37.32	14.97	не требуется	Отсутствуют.	20.02	9.62	5.35	открытая зеленая
607	ПС 110/10 кВ Рыболово	Московская область, Раменский, с.Рыболово	2016	2x16	12.65	5.35	не требуется	Отсутствуют.	3.99	1.04	4.22	открытая зеленая
613	ПС 110/10 кВ Пролетарий	Московская область, Серпуховский, п.Пролетарий	2009	2x10	9.53	4.04	не требуется	Отсутствуют.	2.58	1.65	2.40	открытая зеленая
635	ПС 35/10 кВ Степановская	Московская область, Раменский, с.Никитское	2006	2x16	10.50	6.42	не требуется	Отсутствуют.	1.48	1.82	4.60	открытая зеленая
657	ПС 35/10 кВ Яфимово	Московская область, Ступинский, д.Миннево	1982	2x6,3	5.76	0.90	не требуется	Отсутствуют.	0.73	0.48	0.42	открытая желтая
658	ПС 110/10 кВ Заповедник	Московская область, Серпуховский, д.Дани	2010	2x6,3	6.36	2.19	не требуется	Отсутствуют.	0.42	0.30	1.89	открытая зеленая
663	ПС 110/10 кВ Валетная	Московская область, Домодедовский, п.Востряково	2015	2x40	27.92	14.37	не требуется	Отсутствуют.	14.41	4.88	9.49	открытая зеленая
680	ПС 110/6 кВ Держинская	Московская область, Дзержинский, г.Дзержинский	2014	1x20, 1x25	25.24	0.92	не требуется	Замена на ПС 110 кВ Юбилейная ВЧ-заградителя КВЛ 110 кВ Чанино-Юбилейная	0.03	3.49	0.00	открытая зеленая
684	ПС 110/10/6 кВ Видное	Московская область, Ленинский, г.Видное	1986	2x40	39.16	13.81	не требуется	Отсутствуют.	8.13	0.75	13.06	открытая зеленая

№ ПЦ	Наименование ПЦ	Место расположения	Год ввода в эксплуатацию/реконструкция с изменением трансформаторной мощности	Количество и установленная мощность трансформаторов, шт.хМВА	Фактическая нагрузка по замерам, МВА	Профицит по замерам, МВА	Снятие ограничений	Внешние сетевые ограничения	Объем мощности по заявкам на ТП, МВА	Объем мощности по заключенным договорам об осуществлении ТП, выходящим на исполнении, МВА	Максимальная мощность, разрешенная для ТП, МВА	Статус ПЦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
350	ПС 35/10 кВ Шишково	Московская область, Волоколамский, д. Шишково	2011	1x2,5, 1x3,2	0.46	2.19	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.01	2.18	открытая зеленая
355	ПС 110/35/10 кВ Можайск	Московская область, Можайский, д.Отяково	1994	1x20, 1x40	27.95	3.77	не требуется	Отсутствуют.	0.54	11.70	0.00	открытая зеленая
381	ПС 110/35/10 кВ Хвощевская	Московская область, Можайский, д.Хвощевская	1982	2x10	6.76	3.81	не требуется	Отсутствуют.	0.31	0.33	3.48	открытая зеленая
392	ПС 110/35/10 кВ Верей	Московская область, Наро-Фоминский, г. Верей	2003	2x25	21.68	4.75	не требуется	Отсутствуют.	0.68	1.38	3.57	открытая желтая
395	ПС 110/35/10 кВ Панфиловская	Московская область, Волоколамский, д.Жданово	2008	2x40	18.27	24.02	не требуется	Отсутствуют.	2.12	4.30	19.72	открытая зеленая
405	ПС 110/35/10 кВ Волоколамск	Московская область, Волоколамский, г. Волоколамск	1976	2x25	21.66	4.77	не требуется	Отсутствуют.	3.19	0.43	4.34	открытая желтая
406	ПС 110/35/10 кВ Шаховская	Московская область, Шаховской, п. Шаховская	2018	1x25, 1x15, 1x10	21.57	-0.44	2023	Отсутствуют.	0.71	1.91	0.00	открытая желтая
407	ПС 35/10 кВ Остафьево	Московская область, Волоколамский, с. Остафьево	2006	1x3,2, 1x4	4.66	-0.47	2021	Отсутствуют.	0.05	0.29	0.00	открытая желтая
408	ПС 35/10 кВ Теряево	Московская область, Волоколамский, с. Теряево	2006	2x6,3	4.75	1.91	не требуется	Отсутствуют.	0.43	0.35	1.56	открытая зеленая
409	ПС 110/35/10 кВ Лотошино	Московская область, Лотошинский, п. Лотошино	1980	2x16	13.91	3.01	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.14	2.87	открытая желтая
418	ПС 110/35/10 кВ Руза	Московская область, Рузский, г. Руза	1987	2x25	22.11	4.32	не требуется	Отсутствуют.	1.56	1.19	3.13	открытая желтая
428	ПС 35/10 кВ Глядовская	Московская область, Можайский, д. Глядовская	2009	2x6,3	3.94	2.72	не требуется	Отсутствуют.	0.73	0.63	2.09	открытая зеленая
435	ПС 110/10 кВ Полянка	Московская область, Истринский, г. Истра	2012	2x25	1.94	24.49	не требуется	Отсутствуют.	7.24	5.61	18.88	открытая зеленая
460	ПС 35/10 кВ Кожино	Московская область, Рузский, п. Кожино	1988	2x6,3	6.41	0.25	не требуется	Отсутствуют.	0.05	0.14	0.11	открытая желтая
462	ПС 35/10 кВ Серёда	Московская область, Рузский, с. Серёда	1977	1x5,6, 1x6,3	3.97	1.95	не требуется	Отсутствуют.	0.15	0.41	1.54	открытая желтая
464	ПС 35/10 кВ Дорохово	Московская область, Рузский, п. Дорохово	2001	2x6,3	3.65	3.01	не требуется	Отсутствуют.	0.16	0.20	2.81	открытая зеленая
468	ПС 110/35/10 кВ Шелювка	Московская область, Рузский, д. Шелювка	2007	2x25	22.07	4.36	не требуется	Отсутствуют.	0.34	1.31	3.05	открытая желтая
482	ПС 35/6 кВ Дачная	Московская область, Одинцовский, п. Лесные Дли	2017	2x10	7.93	2.64	не требуется	Отсутствуют.	0.46	0.07	2.57	открытая зеленая
483	ПС 110/10/6 кВ Ивановская	Московская область, Истринский, д. Петровское	2006	2x40	19.62	22.67	не требуется	Отсутствуют.	3.51	25.39	0.00	открытая зеленая
493	ПС 35/6 кВ Карская	Московская область, Наро-Фоминский, д. Васильчиново	1965	3x10	1.53	19.58	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.00	19.58	открытая зеленая
526	ПС 110/6 кВ Акулово	Московская область, Одинцовский, п. Кубинка-2	1969	2x10	6.66	3.91	не требуется	Отсутствуют.	0.00	9.25	0.00	открытая зеленая
528	ПС 35/10 кВ Манеж	Московская область, Шаховской, д. Раменье	1984	2x3,2	2.44	0.94	не требуется	Отсутствуют.	0.03	0.16	0.79	открытая зеленая
542	ПС 35/10 кВ Петровская	Московская область, Истринский, г. Новопетровск	1979	2x4	3.42	0.81	не требуется	Отсутствуют.	0.03	0.69	0.12	открытая желтая
550	ПС 110/6 кВ Каринская	Московская область, Одинцовский, с. Каринское	2010	2x25	10.19	16.24	не требуется	Отсутствуют.	1.22	0.81	15.44	открытая зеленая
551	ПС 110/10/6 кВ Пернатово	Московская область, Истринский, п. Глебовская Птицефабрика	1989	2x25	20.42	6.01	не требуется	Сооружение ВЛ 110 кВ Луч-Ядрошино.	3.67	8.68	0.00	открытая желтая
556	ПС 110/35/10 кВ Нукарино	Московская область, Можайский, д. Заречная Слобода	1992	2x25	5.78	20.65	не требуется	Отсутствуют.	0.06	1.65	19.00	открытая зеленая
559	ПС 35/10 кВ Филатово	Московская область, Рузский, п. Белая Горы	1980	2x2,5	2.23	0.41	не требуется	Отсутствуют.	0.02	0.10	0.31	открытая желтая
568	ПС 35/10 кВ Карповка	Московская область, Рузский, д. Волково	2008	2x6,3	4.33	2.33	не требуется	Отсутствуют.	0.08	0.81	1.52	открытая зеленая
575	ПС 110/10 кВ Селятино	Московская область, Наро-Фоминский, п. Селятино	1981	2x6,3	31.47	2.06	не требуется	Отсутствуют.	2.52	9.65	0.00	открытая желтая
576	ПС 35/6 кВ Снегири	Московская область, Истринский, п. Снегири	2016	2x16	7.31	9.61	не требуется	Отсутствуют.	0.04	0.99	8.62	открытая зеленая
584	ПС 110/35/6 кВ Звенигород	Московская область, Одинцовский, г. Звенигород	2015	1x15, 2x40	43.37	10.80	не требуется	Отсутствуют.	5.88	3.34	7.46	открытая зеленая
589	ПС 35/10 кВ Субботино	Московская область, Наро-Фоминский, с.з. Архангельский	1991	2x4	2.86	1.37	не требуется	Отсутствуют.	0.01	0.37	1.00	открытая зеленая
595	ПС 110/35/10 кВ Лидино	Московская область, Рузский, д. Лидино	2003	2x16	11.50	5.42	не требуется	Отсутствуют.	0.01	0.12	5.30	открытая зеленая
618	ПС 35/10 кВ Никольское	Московская область, Рузский, с. Никольское	1989	1x4, 1x6,3	4.96	0.28	не требуется	Отсутствуют.	0.20	1.35	0.00	открытая зеленая
619	ПС 35/10 кВ Введенская	Московская область, Лотошинский, д. Введенское	1989	2x5,6	2.30	3.62	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.08	3.54	открытая зеленая
627	ПС 35/10 кВ Спас	Московская область, Волоколамский, с. Спас	2006	1x3,2, 1x4	1.92	1.47	не требуется	Отсутствуют.	0.38	0.43	1.03	открытая зеленая
642	ПС 35/10 кВ Пана	Московская область, Волоколамский, с. Ярополец	2011	1x4, 1x6,3	2.54	2.08	не требуется	Отсутствуют.	0.00	0.06	2.02	открытая зеленая
645	ПС 110/6 кВ Сушинская	Московская область, Одинцовский, д. Татарки	2015	2x25	12.78	13.65	не требуется	Отсутствуют.	0.70	0.70	12.95	открытая зеленая
648	ПС 35/10 кВ Волчаново	Московская область, Шаховской, мд. Рубинки	1991	2x4	1.75	2.48	не требуется	Отсутствуют.	0.01	0.22	2.26	открытая зеленая
649	ПС 35/10 кВ Северная	Московская область, Рузский, г. Руза	2018	2x7,5	5.14	4.66	не требуется	Отсутствуют.	0.03	0.09	4.57	открытая зеленая
662	ПС 35/10 кВ Федосьино	Московская область, Волоколамский, д. Федосьино	2010	1x3,2, 1x4	1.68	1.71	не требуется	Отсутствуют.	0.01	0.16	1.55	открытая зеленая
683	ПС 110/10/6 кВ Ядрошино	Московская область, Истринский, д. Лушки	2018	1x25, 1x6,3	14.21	12.36	не требуется	Сооружение ВЛ 110 кВ Луч-Ядрошино.	1.58	11.83	0.53	открытая зеленая
699	ПС 35/10 кВ Холстинково	Московская область, Волоколамский, г. Волоколамск	1991	2x6,3	5.58	1.08	не требуется	Отсутствуют.	0.01	1.75	0.00	открытая желтая
701	ПС 110/10 кВ Сухарово	Московская область, Рузский, д. Мореве	2003	2x16	17.73	-0.81	не определено	Отсутствуют.	0.31	1.58	0.00	открытая красная
704	ПС 110/35/10 кВ Макарово	Московская область, Можайский, г. Можайск	1990	2x25	17.16	12.41	не требуется	Отсутствуют.	0.29	0.88	11.52	открытая зеленая
707	ПС 35/10 кВ Вышгород	Московская область, Наро-Фоминский, д. Вышгород	2005	2x4	3.60	0.63	не требуется	Отсутствуют.	0.18	0.81	0.00	открытая желтая
714	ПС 110/10 кВ Давыдовское	Московская область, Истринский, д. Дьяково	1994	1x16	2.13	14.73	не требуется	Сооружение ВЛ 110 кВ Луч-Ядрошино.	0.04	0.75	13.98	открытая зеленая
719	ПС 35/10 кВ Мордвиново	Московская область, Можайский, д. Тропарево	2017	2x6,3	3.18	5.37	не требуется	Отсутствуют.	0.06	0.63	4.74	открытая зеленая
724	ПС 35/10 кВ Збышки	Московская область, Можайский, д. Адотьино	2015	2x10	3.61	7.06	не требуется	Отсутствуют.	0.28	0.51	6.55	открытая зеленая
725	ПС 35/10 кВ Киселево	Московская область, Можайский, г. Можайск-3	1996	2x2,5	2.17	0.47	не требуется	Отсутствуют.	0.00	1.43	0.00	открытая желтая
732	ПС 110/10 кВ Мужино	Московская область, Рузский, п. Тучково	2010	2x16	7.30	9.62	не требуется	Отсутствуют.	1.34	0.24	9.38	открытая зеленая
738	ПС 35/6 кВ Полушкино	Московская область, Одинцовский, д. Полушкино	1982	1x3,2	0.91	2.46	не требуется	Отсутствуют.	0.11	0.52	1.94	открытая зеленая
782	ПС 110/10 кВ Мамонино	Московская область, Одинцовский, г. Одинцово	2007	2x40	41.89	10.40	не требуется	Отсутствуют.	5.49	4.69	5.71	открытая зеленая
783	ПС 110/10 кВ Отрядное	Московская область, Одинцовский, г. Одинцово	2007	2x80	46.21	49.40	не требуется	Отсутствуют.	9.35	14.57	34.83	открытая зеленая
789	ПС 110/10 кВ Наро-Осаново	Московская область, Одинцовский, д. Чупряково	1980	1x5,6, 1x10	4.19	1.75	не требуется	Отсутствуют.	1.48	1.01	0.74	открытая желтая
802	ПС 110/10 кВ Духанино	Московская область, Истринский, д. Духанино	1979	2x10	8.15	2.42	не требуется	Отсутствуют.	1.35	8.45	0.00	открытая желтая
811	ПС 35/10 кВ Первомайская	Новая Москва, Наро-Фоминский, д. Афинеево	2010	2x10	4.51	6.06	не требуется	Отсутствуют.	5.82	3.18	2.88	открытая зеленая
836	ПС 220/110/10/6 кВ Слобода	Московская область, Истринский, п. Павловская Слобода	2012	2x250 (ВДТ 4x6,3), 2x6,3	64.24	136.13	не требуется	Отсутствуют.	26.41	42.71	94.76	открытая зеленая
842	ПС 220/110/10 кВ Подушкино	Московская область, Одинцовский, г. Одинцово	2010	3x6,3	42.59	115.00	не требуется	Отсутствуют.	0.00	78.63	36.37	открытая зеленая